

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Свердловской области

(г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 8 «а» тел./факс 217-44-08)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84 тел./факс 228-53-71 E-mail: oognp_ugrn@mail.ru)

ОНД и ПР ГО Сухой Лог, ГО Богданович

(г. Сухой Лог, ул. Кунарская, 20 «Б» тел./факс 8(34373) 4-27-30 E-mail: tond-s.log@mail.ru)

(наименование органа государственного надзора)

Предписание № 50

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

муниципального общеобразовательного учреждения Байновская средняя общеобразовательная школа (МОУ Байновская СОШ ИНН 6605006545, ОГРН 1026600706329)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления юридического лица фамилия имя отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

в лице директора Кунавиной Надежды Анатольевны

физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества, руководителя организации и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора ГО Сухой Лог, ГО Богданович по пожарному надзору Поликарпова А.А. №50 от «18» ноября 2020 г. ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности»

в период

«17» декабря 2020 г. с 13 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 4 часа.

«21» декабря 2020 г. с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 1 час.

проведена плановая, выездная проверка инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГО Сухой Лог, ГО Богданович УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области, старшим лейтенантом внутренней службы Исаковым Д.В. на объекте защиты: территории, здания и помещений МОУ Байновская СОШ, расположенного по адресу: 623521, Свердловская область, Богдановичский район, с.Байны, ул. 8 Марта, д.5

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МОУ Байновская СОШ Кунавиной Н.А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Для отделки пола путей эвакуации в общих коридорах, всех этажей применить материалы с классом пожарной опасности не более чем: В2, РП2, ДЗ,Г2.	Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 89;	01.10.2021	

		<i>СНиП 21-09-97* п. 6.25*; СП 1.13130.2009 п. 4.3.2</i>		
2	<p>Восстановить целостность лестниц эвакуационного выхода, ведущего на улицу из спортивного зала, из гардероба интерната, из коридора школы №3, из-под лестницы 1-2.</p> <p>(При наличии перепадов и выступов, в местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6.)</p>	<p><i>ст.89. п.1 Федеральный закон от 22 Июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;</i></p> <p><i>ст. 8 Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"</i></p> <p><i>п.4.3.5. СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы</i></p>	01.10.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД ГО Сухой Лог, ГО Богданович УНД и ПР ГУ
МЧС России по Свердловской области старший лейтенант внут-
ренней службы Исаков Д.В..

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 21 » декабря 2020 г.

М.Л.П.*

(подпись)

Предписание для исполнения полу-
чил:

(подпись)

Директор МОУ Байновская СОШ
Кунавина Н.А.

(должность, фамилия, инициалы)

« 21 » декабря 2020 г.

Телефоны доверия: Департамент надзорной деятельности МЧС России (495) 449-99-99; ГУ МЧС России по Свердловской области (343) 262-99-99

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575793

Владелец Кунавина Надежда Анатольевна

Действителен с 02.03.2021 по 02.03.2022